

Palotarkastuslista

Tarkista, miten olet huolehtinut kotisi paloturvallisuudesta! Listan läpikäynti vie ajastasi vain muutaman minuutin. Tulipalo voi vaarantaa omaisesi ja viedä omaisuutesi.

Rakennus

- * Uloskäytävillä ei ole poistumista estäviä tavaroita
- * Korjaustöissä olet käyttänyt sallittuja rakennustarvikkeita
- * Saunan kiuas on paloturvallinen, eikä pyykkiä kuivata kiukaan yläpuolella
- * Talo- ja kattotikkaat ovat turvalliset
- * Palovaroittimesi on toimintakuntoinen
- * Kynttilät ja ulkotulet on sijoitettu turvallisesti ja valvotusti

Säilytystilat

- * Ullakolle tai kellariin ei ole kertynyt tarpeetonta syttyvää tavaraa
- * Autotalli ei ole palonvaaraa aiheuttava romuvarasto
- * Palavat nesteet, kaasut ja muut vaaralliset aineet säilytetään määräysten mukaisesti
- * Sähkölaitteet ja -asennukset ovat määräysten mukaiset ja kunnossa

Lämmitys

- * Kattilahuone on siistissä kunnossa
- * Tulisijat ja niiden luukut ovat ehjät
- * Savuhormeissa ei ole halkeamia
- * Öljysäiliösi on kunnossa ja varustettu ylitäytönestimellä

Tupakointi

- * Tulitikut ja sytyttimet ovat poissa lasten ulottuvilta
- * Tupakointitapasi eivät vaaranna paloturvallisuutta

Jos palo syttyy

- * Yläkerran huoneesta, jossa nukutaan on käyttökelpoiset kiinteät pelastustikkaat
- * Huolehdi, että yleinen hätäilmoituksen numero on puhelimen vieressä - 112 -
- * Olet hankkinut sammutusvälineitä ohjeiden mukaan
- * Olet opetellut itse ja opettanut perheellesi, miten sammutusvälineitä käytetään
- * Olet tarkastuttanut ja huollattanut käsiammuttimesi vuosittain (yleensä tarkastusväli on 2 vuotta).

Tunnetko kiinteistösi paloriskit?

Kiinteistön sisäinen palotarkastus on tarkistuslista isännöitsijöille, kiinteistöhoitajille ja suojelujohtajille.

Rakennus

- * Palo-osastointi on tiivis
- * Palo-ovet ovat toimintakuntoiset
- * Paloturvallisuuslaitteet (alkusammuttimet, palovaroittimet ja palovaroitinjärjestelmät) ovat kunnossa ja huollettu
- * Ilmanvaihtokoneet, -laitteet ja -kanavistot on huollettu
- * Sähköasennukset ja lämmityslaitteet ovat määräysten mukaiset ja huollettu
- * Valaistus on kunnossa
- * Varastotiloissa ei säilytetä palavia nesteitä, kaasuja tai muita vaarallisia aineita

Uloskäytävät

- * Käytävillä ei säilytetä tavaroita
- * Pelastustiekartta on ilmoitustaululla
- * Porraskäytävien ja kellaritilojen savunpoisto on kunnossa

Yleistä

- * Turvallisuuksuunnitelma / suojelusuunnitelma on ajan tasalla
- * Asukkaita on muistutettu palovaroittimien patterien vaihdosta
- * Piha-alueen pelastustie on käyttökelpoinen ja merkitty
- * Jätekatos ja jäteastiat ovat asianmukaisessa kunnossa
- * Autojen lämpöpistokkeet ovat turvalliset käyttää

Kun tunnet kiinteistösi paloriskit, tiedät kuinka toimia, jos tuli pääsee irti.